

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
ЮЖНАЯ СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
“ЮГСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ”



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЮСДС RU.СП03.H00242

Срок действия с 25.09.2023

по 24.09.2026

№ 0092423

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ЮСДС RU.И216.03СП03 от 20.01.2023 года

Орган по сертификации продукции

“Краснодарстройсертификация” АНО “ИССЛЕДОВАТЕЛЬ”

РФ, 350001, г. Краснодар, Воронежский проезд, 5, т. (861) 233-75-17

ПРОДУКЦИЯ

Доска подоконная поливинилхлоридная

системы “ELEX”, ламинированная

декоративной пленкой

Выпускаются по ТУ 22.23.14-001-57554907-2017

Серийный выпуск

код ОК 034-2014 (КПЕС 2008)

22.23.14

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 22.23.14-001-57554907-2017

код ТН ВЭД

3925 90 800 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО “Юг-Профиль-Системс”

РФ, 350001, г. Краснодар, ул. Фурманова, 1/1

тел. (861) 233-42-06, ИНН 2309077002; адрес пр-ва: тот же

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО “Юг-Профиль-Системс”

РФ, 350001, г. Краснодар, ул. Фурманова, 1/1

тел. (861) 233-42-06, ИНН 2309077002

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № СИ-22.09.23-1 от 22.09.2023 г. ИЛ ООО “ЮГСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ”, г. Краснодар, № ЮСДС RU.И216.01ИЛ10 сроком действия с 21.06.2021 г. по 07.11.2023 г.; Сертификата соответствия пожарной безопасности № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.093.H.00163 сроком действия с 18.04.2022 г. по 17.04.2025 г. Экспертной организации ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю, г. Краснодар, № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.093 от 23.11.2017 г.; Экспертного заключения № 78-20-34.229.П.36920 от 30.09.2021 г. Органа инспекции ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург”, г. Санкт-Петербург, № RA.RU.710292 от 06.03.2019 г.; Акта № 12 от 20.09.2023 г. о результатах анализа состояния производства доски подоконной поливинилхлоридной, выпускаемой ООО “Юг-Профиль-Системс”.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема 4, предусматривающая проведение инспекционного контроля не реже одного раза в год.



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

К.В. Галаган

инициалы, фамилия

А.А. Онищенко

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Результаты сертификационных испытаний доски подоконной поливинилхлоридной системы «ELEx»,
ламинированной декоративной пленкой, выпускаемой ООО «Юг-Профиль-Системе»

№/№ п/п	Наименование основных физико-механических показателей	Нормативные значения по ТУ 22.23.14-001-57554907- 2017	Фактические значения
1	Изменение линейных размеров, %	Не нормируется	0,8
2	Стойкость к удару при температуре	не допускается разрушение более 10 % испытанных образцов	Не разрушился
3	Прочность сцепления отделочного покрытия с изделием, Н/мм, не менее	2,5	Ср. 4,5
4	Термостойкость	Не нормируется	вздутия и подтеки отсутствуют
5	Адгезия полиэфирной пленки к поливинилхлориду, балл	Не нормируется	1
5	Увеличение длины, %	не более 1	0,67
6	Толщина декоративного ламинированного покрытия, мкм	Должна быть выше 150	Ср. 194
7	Изменение цвета после воздействия УФО, %	Не нормируется	Менее 10

Руководитель ОС «Краснодарстройсертификация»

К.В. Галаган

