



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации

RU.01 PA.02.008.E.000611.12.18 26.12.2018 г.
№ ОТ

Полиуретановая монтажная пена (герметик) торговой марки "REALIST". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2257-001-17340266-2013 "Полиуретановая монтажная пена т.м. "REALIST" ("РЕАЛИСТ"). Изготовитель (производитель): ООО "РИАЛИТ", 357111, Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Монтажная, 32 ("Российская Федерация"). Получатель: ООО "РИАЛИТ", 115093, г. Москва, Партийный переулок, 1, корпус 58, строение 3, этаж 4, офис 409; ИНН: 7721790887; ОГРН: 1137746305718 ("Российская Федерация").



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), покупателя)
Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 6)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
Монтаж и герметизация окон, дверей, подоконников и откосов; Заполнение швов, пустот, щелей и отверстий; Монтаж и изоляция проводки, технических и инженерных коммуникаций; Теплоизоляция помещений, климатических камер, систем кондиционирования; Соединение и герметизация строительных конструкций

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, заявителя) № 613 от 25.12.18 и экспертное заключение Краснодарского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" № 4713.10 (Краснодар) от 20.12.2018 года; протокол лабораторных исследований № 12/02-35/ЮТ-18 от 17.12.2018 года, выданный Испытательным лабораторным центром ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440, срок действия с 26.12.2013 по 26.12.2018 года), 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, 23.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

А. Завгородний
(Ф.И.О. подписи)
М.П.

№ 0371436

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«Сертификация и экспертиза наукоёмких изделий и производств»

Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Регистрационный номер РОСС RU.32748.04ЭП30



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32748.04ЭП30.OC16.02555

Срок действия с 11.07.2025

по 10.07.2028

№ 0004256

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.32748.04ЭП30.OC16

Общества с ограниченной ответственностью «МОСТЕХНОРУС». Место нахождения (адрес юридического лица): 127560, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Бибирево, ул. Коненкова, д. 7. Телефон: +7 (499) 993-82-03, электронная почта: info@mостех.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.32748.04ЭП30.OC16, выдан 16.01.2023 года

ПРОДУКЦИЯ

Полиуретановая монтажная пена торговой марки «REALIST» («РЕАЛИСТ»).
Серийный выпуск

код ОК

23.99.19.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2257-001-17340266-2013

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «РИАЛИТ». Место нахождения: 115093, Россия, город Москва, переулок Партийный, дом 1, корпус 58, строение 3, этаж 4, офис 409. ОГРН: 1137746305718, ИНН: 7721790887, телефон: +7(495) 640-23-00, электронная почта: office@pena-realist.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «РИАЛИТ». Место нахождения: 115093, Россия, город Москва, переулок Партийный, дом 1, корпус 58, строение 3, этаж 4, офис 409. ОГРН: 1137746305718, ИНН: 7721790887, телефон: +7(495) 640-23-00, электронная почта: office@pena-realist.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № PRGRSS-05-202212-11015 от 11.07.2025 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Бюро Испытаний «ПРОГРЕСС» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32623.ИЛ05)



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

Зорин Сергей Викторович

инициалы, фамилия

Ипатова Анна Олеговна

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«GLOBAL-SYSTEMS»** Зарегистрирована в Едином
реестре систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии Российской Федерации
№ РОСС RU.32623.04ГСС0

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Общества с ограниченной ответственностью
«Бюро Испытаний «ПРОГРЕСС»**

119361, РОССИЯ, город Москва, пер. Колпачный, д. 6, стр. 5, подв. Пом. V, комн. I
Адрес осуществления деятельности: 603158, г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, дом
31, пом. П1
ИНН: 9709012041 **КПП:** 770901001
ОГРН: 5177746025672 **email:** buro.progress@gmail.com **телефон:** +79360004577
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32623.ИЛ05
Срок действия с 12 декабря 2022 года по 11 декабря 2025 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ PRGRSS-05-202212-11015 от 11.07.2025 года

Место проведения испытаний:	Испытательная лаборатория ООО «БИ «ПРОГРЕСС»
Заявитель:	Общество с ограниченной ответственностью «РИАЛИТ». Место нахождения: 115093, Россия, город Москва, переулок Партийный, дом 1, корпус 58, строение 3, этаж 4, офис 409. ОГРН: 1137746305718, ИНН: 7721790887, телефон: +7(495) 640-23-00, электронная почта: office@pena-realist.ru
Наименование продукции:	Полиуретановая монтажная пена торговой марки «REALIST» («РЕАЛИСТ»)
Изготовитель:	Общество с ограниченной ответственностью «РИАЛИТ». Место нахождения: 115093, Россия, город Москва, переулок Партийный, дом 1, корпус 58, строение 3, этаж 4, офис 409. ОГРН: 1137746305718, ИНН: 7721790887, телефон: +7(495) 640-23-00, электронная почта: office@pena-realist.ru
Технический регламент:	ТУ 2257-001-17340266-2013

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1

Наименование испытаний или проверок	Нормативный документ (номера пунктов технических требований)	Критерий соответствия требованию НД или нормативное значение величины Краткое описание метода проверки	Значение измеряемых величин или результаты проверки	Соответствие величины нормативному значению или критерию
1	2	3	4	5
Физико-механические показатели	ТУ 2257-001-17340266-2013, ГОСТ 30971-2012	Структура ячеек затвердевшей пены Средне-мелкая	-	Соответствует
		Запах Слабый специфический во время затвердевания.	-	Соответствует
		Затвердевшая пена — без запаха	-	Соответствует
		Плотность , кг/м ³ , от 20 до 40	28,0	Соответствует
		Время образования поверхностной плёнки , мин, от 8 до 20	8,0	Соответствует
		Время отверждения до механической обработки , мин, от 20 до 45	25,0	Соответствует
		Условная прочность при разрыве , МПа, не менее 2,6	2,8	Соответствует
		Относительное удлинение при разрыве , %, не менее 8	20,1	Соответствует
		Водопоглощение за 24ч , %, не более 2,5	0,7	Соответствует
		Прочность при растяжении , МПа, не менее 0,08	0,13	Соответствует
		Прочность при сжатии , МПа, не менее 0,04	0,047	Соответствует
		Коэффициент теплопроводности , Вт/(м·К), не более 0,04	0,032	Соответствует
		Сопротивление паропроонианию , не менее 2,0 м ² ·ч·Па/мг, не более 2,5 м ² ·ч·Па/мг	2,3	Соответствует
		Прочность сцепления с материалами проемов и оконных конструкций , МПа, не менее 0,05:		
		- кирпич	0,19	Соответствует
		- бетон	0,17	Соответствует
		- дерево	0,24	Соответствует
		- ПВХ	0,18	Соответствует
		Прочность и герметичность аэрозольной упаковки Должна выдерживать испытания	выдерживает	Соответствует
		Работоспособность клапана аэрозольной упаковки Должен выдерживать испытания	выдерживает	Соответствует
		Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки , %, не менее 97	98,8	Соответствует


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проверенные образцы соответствуют ТУ 2257-001-17340266-2013

Руководитель лаборатории



Испытатель



И.И. Топов

А.В. Звягин